

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

BZENEC, OPRAVA MÍSTNÍ KOMUNIKACE
UL. ZAHRADNÍ

Stupeň PD: PDSP

Investor: Město Bzenec
Nám. Svobody 73, 696 81

Místo stavby: k.ú Bzenec

Projektant: Ing. Zdeněk Tošovský, Zahradní 666, 69685 Moravský Písek, IČ:06824285
Tel.: 732 430 617, e-mail: ztprojekt@seznam.cz

Autorizace: Ing. Miroslav Sukup

Datum: 10/2022

B. 1 Popis území stavby

a) charakteristika území a stavebního pozemku, zastavěné území a nezastavěné území, soulad navrhované stavby s charakterem území, dosavadní využití a zastavěnost území,

Pozemek pro stavbu se nachází v intravilánu obce v zastavěném území. Předmětem je rekonstrukce stávající místní komunikace v ul. Zahradní, její napojení na okolní plochy a úprava zpevněných ploch pro pěší dopravu a motorovou dopravu. Součástí je i řešení parkovacích ploch.

b) údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, s cíli a úkoly územního plánování, včetně informace o vydané územně plánovací dokumentaci,

Navržená stavba je v souladu s územně plánovací dokumentací.

c) geologická, geomorfologická a hydrogeologická charakteristika, včetně zdrojů nerostů a podzemních vod,

Navržené úpravy komunikace se nachází na rovinatém území.

d) výčet a závěry provedených průzkumů a měření - geotechnický průzkum, hydrogeologický průzkum, korozní průzkum, geotechnický průzkum materiálových nalezišť (zemníků), stavebně historický průzkum apod.,

Geologický, hydrogeologický průzkum nebyl stavebníkem prováděn, nebyl prováděn stavebně historický průzkum.

e) ochrana území podle jiných právních předpisů - památková rezervace, památková zóna, zvláště chráněné území, poddolované území, lokality soustavy Natura 2000, záplavové území, stávající ochranná a bezpečnostní pásma apod.

Stavba se nachází v OP vedení sítí technické infrastruktury. Případné podmínky závazného stanoviska dotčeného správce technické infrastruktury budou respektovány a zapracovány do PD. Stavba se nenachází v památkové rezervaci ani zóně, nejedná se o poddolované území.

f) poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod.,

Stavba se nenachází v aktivní záplavové zóně nebo poddolovaném území.

g) vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry v území,

Stavba nemá negativní vliv na okolní pozemky a významně neovlivní odtokové poměry v území.

h) požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin,

V rámci stavby bude nutno kácet drobné dřeviny v počtu 13 kusů s obvodem kmene do 80 cm ve výšce 130 cm nad zemí a dále drobné křoviny o celkové ploše do 40 m².

Požadavky na asanace nejsou kladeny.

V rámci stavby bude provedeno bourání stávajících zpevněných ploch.

Podmínkou provedení stavby v plném rozsahu je zrušení vzdušného vedení NN včetně stávajících sloupů provozovatele EG.D a.s a jeho přeložení do zemního vedení. Tato podzemní trasa je již projektována a návrh trasy je promítnut v situačním výkresu.

Odstraněním sloupů NN bude nutné řešit nové veřejné osvětlení, před zahájením realizace komunikace bude provedena obnova trasy veřejného osvětlení včetně umístění nových osvětlovacích stožárů mimo navržené zpevněné plochy (dokumentace není součástí této PD).

i) požadavky na maximální dočasné a trvalé zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků určených k plnění funkce lesa,

Stavba se nenachází v ochraně pozemků PUPFL a ZPF.

j) územně technické podmínky - zejména možnost napojení na stávající dopravní a technickou infrastrukturu, možnost bezbariérového přístupu k navrhované stavbě,

Předmětem je rekonstrukce stávající místní komunikace v ul. Zahradní, její napojení na okolní plochy a úprava zpevněných ploch pro pěší dopravu a motorovou dopravu. Součástí je i řešení parkovacích ploch. Provedené úpravy respektují bezbariérovost a požadavky vyhlášky 398/2009 Sb. a ČSN 73 6110 Z1.

k) věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice,

Objekty budou realizovány dle harmonogramu obce a dle schválených finančních prostředků. Objekt nevyžaduje další podmiňující investice. Před zahájením prací na komunikaci je nutné přeložení vzdušného vedení NN a řešení nových rozvodů VO včetně osvětlovacích stožárů. Přeložky budou řešeny samostatnou projektovou dokumentací, která není součástí této dokumentace. Zákres přeložek je pouze orientační.

l) seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých se stavba umístí a provádí,

Dotčené pozemky:									
Číslo parcely KN	Číslo parcely ZE PK	List vlastnictví	Výměra (m2)	Dotčená plocha pozemku (m2)	Vlastník	Adresa	Druh pozemku	Využití pozemku	Způsob ochrany
KÚ Bzenec									
798		5360	730	50,5	Janovská Iveta 1/4, Mondek Václav 1/4, Sciranka Jiří 1/8, Štefanov Martin 1/4, Tošovská Aneta 1/8	Zahradní 1160, 696 81 Bzenec; Zahradní 1160, 696 81 Bzenec; Pod vinnohrady 1178, 696 81 Bzenec; č.p. 369, 696 83 Domanín; Velkomoravská 200, 696 85 Moravský Písek	Ostatní plocha	Ostatní komunikace	-
801		10001	440	12,3	Město Bzenec	nám. Svobody 73, 696 81 Bzenec	Ostatní plocha	Ostatní komunikace	-
802		10001	11465	6	Město Bzenec	nám. Svobody 73, 696 81 Bzenec	Ostatní plocha	Ostatní komunikace	-
939/22		6172	500	22	PARDOSA - technik s.r.o.	Hodonínská 672, 69603 Dubňany	Ostatní plocha	jiná plocha	-
939/26		10001	7555	2258	Město Bzenec	nám. Svobody 73, 696 81 Bzenec	Ostatní plocha	jiná plocha	-
939/28		10001	49	31,5	Město Bzenec	nám. Svobody 73, 696 81 Bzenec	Ostatní plocha	jiná plocha	-
939/30		10001	55	2	Město Bzenec	nám. Svobody 73, 696 81 Bzenec	Ostatní plocha	manipulační plocha	-
964/1		10001	3695	7,8	Město Bzenec	nám. Svobody 73, 696 81 Bzenec	Ostatní plocha	Ostatní komunikace	-
4882/29		5258	250	14,8	Ředitelství silnic a dálnic ČR	Na Pankráci 546/56, Nusle, 140 00 Praha 4	Ostatní plocha	Ostatní komunikace	-

m) seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých vznikne ochranné nebo bezpečnostní pásmo,

Nová ochranná a bezpečnostní pásma nevznikají.

n) požadavky na monitoringy a sledování přetvoření,

Nejsou kladeny požadavky na monitoring.

o) možnosti napojení stavby na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu

Předmětem je rekonstrukce stávající místní komunikace v ul. Zahradní. Stávající místní obslužná komunikace je připojena na silnici I/55 ul. J. Wolkra – průtah a na místní komunikaci ul. Veselská.

B. 2 Celkový popis stavby**B. 2. 1 Celková koncepce řešení stavby****a) nová stavba nebo změna dokončené stavby; u změny stavby údaje o jejich současném stavu, závěry stavebně technického, případně stavebně historického průzkumu a výsledky statického posouzení nosných konstrukcí; údaje o dotčené komunikaci,**

Předmětem je návrh rekonstrukce místní obslužné komunikace ul. Zahradní spojující ulici J.Wolkra – silnici I/55 - průtah a místní komunikaci ulici Veselskou, návrh parkovacích stání pro rezidenty bytových domů v lokalitě a návrh komunikací pro pěší a míst pro umístění nádob na komunální odpad. Stávající komunikace v ul. Zahradní je v současnosti využívána pro společný pohyb chodců a vozidel. Současně není řešeno oddělení ploch pro odstavné a parkovací stání a vozidla jsou odstavována bez jasného vymezení. Vnitroblok bytových domů je v současnosti pouze zatravněn a částečně využíván jako zahrádka. Nachází se zde příjezdová účelová komunikace k řadovým garážím. Součástí je i řešení parkovacích ploch. Stávající komunikace je š. 3,75 – 4,0 m, provoz motorové dopravy a chodců směřujících k bytovým domům není funkčně oddělen a je tedy smíšený, současně dochází k chaotickému odstavování osobních automobilů podél stávající komunikace, kde nejsou pro odstavování vyčleněny plochy. Navrženým řešením dojde ke zlepšení dopravní situace ul. Zahradní a zvýšení bezpečnosti pohybu chodců. Současně je výhledově pro odstavování vozidel obyvatel bytových domů uvažováno v navazující etapě vybudovat parkovací a odstavné místa ve vnitrobloku bytových domů v kombinaci s pobytovou zónou a doplněním zeleně.

b) účel užívání stavby,

Účelem stavby je rekonstrukce komunikace s řešením parkovacích ploch a ploch pro chodce.

c) trvalá nebo dočasná stavba,

Navržená stavba bude stavbou trvalou.

d) informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z technických požadavků na stavby a technických požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání stavby nebo souhlasu s odchylným řešením z platných předpisů a norem,

Nebyly vydány ani požadovány výjimky.

e) informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky závazných stanovisek dotčených orgánů

Stanoviska dotčených orgánů jsou zpracovány v projektové dokumentaci a budou respektovány jejich požadavky.

V místech křížení nebo souběhu nebo sníženého krytí nad pojižděnými plochami se sítěmi podzemního vedení NN a sdělovacího vedení budou tyto kabely uloženy do dělených kabelových chrániček DN110 nebo betonových žlabů TK1 dle požadavku správce sítě. V případě sdělovacích vedení bude uložena navíc v místech křížení se sjezdem rezervní chránička DN110.

f) celkový popis koncepce řešení stavby včetně základních parametrů stavby - návrhová rychlost, provozní staničení, šířkové uspořádání, intenzity dopravy, technologie a zařízení, nová ochranná pásma a chráněná území apod.

Místní komunikace

Rekonstrukce komunikace je navržena v dl. 148,20 m od křižovatky se silnicí I/55 po křižovatku s místní komunikací ul. Veselskou s kompletní opravou konstrukčních vrstev vozovky. Je navržena v novém šířkovém uspořádání jako obousměrná dvoupruhová š. 6,0 m (2x 2,75 + 2x vodící proužek s funkcí odvodňovacího proužku) funkční skupiny C – obslužná komunikace. Bude lemována silničními obrubníky 150/250(150)/1000 mm do lože z C25/30 XF3 tl. min. 150 mm s opěrou s výškou podstupnice 120 mm. Podél komunikace jsou navrženy parkovací plochy a chodník pro pěší. Podél sjezdů, míst pro přecházení a parkovacích ploch bude uložena betonová silniční nájezdová obruba 150/150/1000mm s výškou podstupnice 20 mm. Náběh mezi nájezdovou a běžnou obrubou bude proveden z přechodových kusů obrubníku 150/150-250/1000mm L a P. Silniční obrubník bude na straně vozovky lemován vodícím proužkem z betonové přídlažby 80/250/500 do lože z C25/30 XF3 tl. min. 150 mm.

Komunikace MO 14,5/6,0/30:	148,20 m
Šířka komunikace:	6,0 m (2x2,75m+2x0,25 m)
Příčný sklon komunikace:	jednostranný 2,50%, navázání na stávající sklon
Funkční třída komunikace:	C
Návrhová rychlost:	30 km/h

Parkovací plochy

Pro parkování a odstavení vozidel jsou navrženy parkovací plochy – kolmá a podélná stání. Kolmá stání jsou navržena o rozměru 4,50+0,5m x 2,50(2,75)m. Vyhrazená stání pro ZTP je o rozměrech 5,0 x 3,50 m a sdružené vyhrazené stání o rozměrech 5,80 x 5,0 m. Sdružené stání je oddělené společnou manipulační plochou š. 1,20 m z dlažby v odstínu červené. Podélný sklon bude kopírovat sklon vozovky a příčný sklon bude max. 2,0 %. Jednotlivá podélná stání jsou š. 2,0 m a dl. 6,75-7,75 m. Celkem je navrženo 32 parkovacích stání, z toho 3 stání jsou vyhrazená pro ZTP s přímým přístupem na chodník dle požadavku vyhl. 398/2009 Sb. Parkovací plochy budou provedeny ze vsakovací betonové dlažby 150(120)/300 mm tl. 80 mm. Vyhrazená stání budou provedena z betonové dlažby 80/100/200 mm bez fazet. Jednotlivá stání budou oddělena pruhem dlažby v odstínu červené š. 100 mm.

Chodníky

Chodník bude lemován chodníkovou obrubou 100/250/1000mm do lože z C25/30 XF3 tl. min. 100 mm a bude osazen min. 60 mm nad povrch chodníku – vodící linie. V místech sjezdů a vstupů bude chodníková obruba zapuštěna na výšku podstupnice 0mm. Příčný sklon chodníku bude proveden o sklonu max. 2,0 % směrem ke komunikaci. Podélný sklon kopíruje stávající niveletu vozovky, ke které je přimknut.

Stání pro kontejnery

Stání pro kontejnery bude o rozměrech 3,0x4,50m bude provedeno z betonové dlažby tl. 60 mm a bude lemováno chodníkovou obrubou 100/250/1000mm do lože z C25/30 XF3 tl. min. 100 mm s přístupem na chodník a komunikaci. Stání bude pro 2x 4ks odpadových nádob velikosti 1100 l a bude ohrazeno jednoduchým oplocením z ocelové konstrukce s výplní z tahokovu nebo dřeva s kotvením do betonových patek.

Účelová komunikace a sjezd účelové komunikace do vnitrobloku BD

Příjezd ke stávajícím řadovým garážím ve vnitrobloku bytových domů v km 0,080 55 je řešen jako sjezd veřejně přístupné účelové komunikace s povrchem z betonové dlažby H-profil tl. 80 mm. Šířka nové komunikace bude 6,0 m a bude ukončena za připojovacími oblouky na stávající účelovou komunikaci k řadovým garážím. Bude lemována silničními obrubníky 150/250(150)/1000 mm do lože z C25/30 XF3 tl. min. 150 mm s opěrou s výškou podstupnice 120 mm. Výhledově se v navazující etapě uvažuje o zřízení dalších parkovacích a odstavných míst ve vnitrobloku bytových domů.

Stávající nezpevněná účelová komunikace v km 0,014 09, která je vedena mezi zahradami rodinných domů bude od rekonstruované místní komunikace ul. Zahradní provedena s povrchem z dlažby betonové H-profil tl. 80 mm a vzhledem ke stísněným podmínkám a nízké intenzitě dopravy v š. 4,0-3,0 m. Souasně budou na části komunikace provedeny kolmé parkovací místa. 4,5x2,50(2,75)m. Na komunikaci bude připojen sjezd k nemovitosti z RD č.p. 684. Lemování vozovky je provedeno silniční obrubou 150/150/1000mm do lože z C25/30 XF3 tl. 150 mm s výškou podstupnice 20 mm.

Spoje na obrusné vrstvě ACO 11 v místech navázání na stávající silnici a místní komunikace bude upraven prořezáním a vyplnění spáry asfaltovou záhlvkou. Podélný sklon kopíruje stávající niveletu vozovky. Příčný sklon kopíruje v místě napojení stávající stav.

Navržené zpevněné plochy jsou odvodněny pomocí podélného a příčného spádu a svedeny do rekonstruovaných nových uličních vpustí z dílců TBV-Q 50, které jsou zaústěny do stávající kanalizace. Část dešťových vod bude vsakována (vsakovací dlažba parkovacích ploch a chodník do zeleného pásu. Vzhledem k výškovým rozdílům vstupu do bytového domu č.p. 1107 a místní komunikace bude umístěn v chodníku liniový žlab š. 100 mm s litinovým roštem a ocelovou hranou se zaústěním do stávajícího dešťového svodu.

g) ochrana stavby podle jiných právních předpisů1) - kulturní památka apod.,

Není kulturní památkou.

h) základní bilance stavby - potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření s dešťovou vodou, celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí, třída energetické náročnosti budov apod.,

Dešťové vody budou likvidovány na stávající komunikaci, kde budou svedeny do navržených uličních vpustí a částečně budou vsakovány – vsakovací dlažba parkovacích ploch a chodníky se spádem směrem do zeleného pásu. Stavba nebude produkovat žádné odpady ani emise. Třída energetické náročnosti budov se pro tento druh stavby neurčuje.

i) základní předpoklady výstavby - časové údaje o realizaci stavby, členění na etapy,

Není předpoklad na etapizaci výstavby.

j) základní požadavky na předčasné užívání staveb, prozatímní užívání staveb ke zkušebnímu provozu, doba jeho trvání ve vztahu k dokončení kolaudace a užívání stavby (údaje o postupném předávání částí stavby do užívání, které budou samostatně uváděny do zkušebního provozu),

Stavba bude předána po řádném dokončení, zkušební provoz není nařízen.

k) orientační náklady stavby.

Budou upřesněny samostatným rozpočtem.

B. 2. 2 Celkové urbanistické a architektonické řešení

a) urbanismus - územní regulace, kompozice prostorového řešení,

Netýká se této stavby.

b) architektonické řešení - kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné řešení.

Netýká se této stavby.

B. 2. 3 Celkové technické řešení

a) popis celkové koncepce technického řešení po skupinách objektů nebo jednotlivých objektech včetně údajů o statických výpočtech prokazujících, že stavba je navržena tak, aby návrhové zatížení na ni působící nemělo za následek poškození stavby nebo její části nebo nepřípustné přetvoření,

Stavba je navržena v souladu s technickými a právními předpisy platnými v době zpracování dokumentace. V době zpracování dokumentace nebyl k dispozici od investora hydrogeologický průzkum, návrh skladby vozovky vychází z předpokládaných geologických poměrů.

b) celková bilance nároků všech druhů energií, tepla a teplé užitkové vody (podmínky zvýšeného odběru elektrické energie, podmínky při zvýšení technického maxima),

Nejsou požadavky na energie.

c) celková spotřeba vody,

Není.

d) celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí, způsob nakládání s vyzískaným materiálem,

Bude provedeno vybourání stávajících ploch, likvidace bude na skládku. Budou prováděny zemní práce pro výkop konstrukce vozovky. Zemina bude likvidována uložením na skládku.

Vzniklé odpady lze druhotně využít – recyklovat (betonové odpady, kamenivo).

e) požadavky na kapacity veřejných sítí komunikačních vedení a elektronického komunikačního zařízení veřejné komunikační sítě.

Nejsou požadavky na komunikační vedení.

B. 2. 4 Bezbariérové užívání stavby

Zásady řešení přístupnosti a užívání stavby osobami se sníženou schopností pohybu nebo orientace, seznam použitých zvláštních a vybraných stavebních výrobků pro tyto osoby, včetně řešení informačních systémů.

Při návrhu jsou uplatněny požadavky vyplývající z vyhlášky 398/2009 Sb.

B. 2. 5 Bezpečnost užívání stavby

Stavba je navržena v souladu s technickými a právními předpisy platnými v době zpracování dokumentace. Pro bezpečné užívání, je nutné dodržovat platné předpisy (pravidla) pro provoz na pozemních komunikacích.

B. 2. 6 Základní charakteristika objektů**a) popis současného stavu,**

Stávající komunikace v ul. Zahradní je v současnosti využívána pro společný pohyb chodců a vozidel. Současně není řešeno oddělení ploch pro odstavné a parkovací stání a vozidla jsou odstavována bez jasného vymezení. Vnitroblok bytových domů je v současnosti pouze zatravněn a částečně využíván jako zahrádka. Nachází se zde příjezdová účelová komunikace k řadovým garážím. Součástí je i řešení parkovacích ploch. Stávající komunikace je š. 3,75 – 4,0 m, provoz motorové dopravy a chodců směřujících k bytovým domům není funkčně oddělen a je tedy smíšený, současně dochází k chaotickému odstavování osobních automobilů podél stávající komunikace, kde nejsou pro odstavení vyčleněny plochy. Navrženým řešením dojde ke zlepšení dopravní situace ul. Zahradní a zvýšení bezpečnosti pohybu chodců. Současně je výhledově pro odstavování vozidel obyvatel bytových domů uvažováno v navazující etapě vybudovat parkovací a odstavné místa ve vnitrobloku bytových domů v kombinaci s pobytovou zónou a doplněním zeleně.

Předmětem je rekonstrukce stávající místní komunikace, její napojení na okolní plochy a úprava zpevněných ploch pro pěší dopravu a motorovou dopravu. Provedené úpravy respektují bezbariérovost a požadavky vyhlášky 398/2009 Sb. a ČSN 73 6110 Z1.

b) popis navrženého řešení**1. Pozemní komunikace****a) výčet a označení jednotlivých pozemních komunikací stavby,**

SO.101 Komunikace**b) základní charakteristiky příslušných pozemních komunikací:**

- **kategorie, třída, návrhová kategorie nebo funkční skupina a typ příčného uspořádání,**
- **parametry a zdůvodnění trasy,**
- **návrh zemního tělesa, použití druhotných materiálů, výsledky bilance zemních prací,**
- **vstupní údaje a závěry posouzení návrhu zpevněných ploch.**

SO.101 Komunikace

Místní komunikace

Rekonstrukce komunikace je navržena v dl. 148,20 m od křižovatky se silnicí I/55 po křižovatku s místní komunikací ul. Veselskou s kompletní opravou konstrukčních vrstev vozovky. Je navržena v novém šířkovém uspořádání jako obousměrná dvoupruhová š. 6,0 m (2x 2,75 + 2x vodící proužek s funkcí odvodňovacího proužku) funkční skupiny C – obslužná komunikace. Bude lemována silničními obrubníky 150/250(150)/1000 mm do lože z C25/30 XF3 tl. min. 150 mm s opěrou s výškou podstupnice 120 mm. Podél komunikace jsou navrženy parkovací plochy a chodník pro pěší. Podél sjezdů, míst pro přecházení a parkovacích ploch bude uložena betonová silniční nájezdová obruba 150/150/1000mm s výškou podstupnice 20 mm. Náběh mezi nájezdovou a běžnou obrubou bude proveden z přechodových kusů obrubníku 150/150-250/1000mm L a P. Silniční obrubník bude na straně vozovky lemován vodícím proužkem z betonové přídlažby 80/250/500 do lože z C25/30 XF3 tl. min. 150 mm.

Komunikace MO 14,5/6,0/30:	148,20 m
Šířka komunikace:	6,0 m (2x2,75m+2x0,25 m)
Příčný sklon komunikace:	jednostranný 2,50%, navázání na stávající sklon
Funkční třída komunikace:	C
Návrhová rychlost:	30 km/h

Parkovací plochy

Pro parkování a odstavení vozidel jsou navrženy parkovací plochy – kolmá a podélná stání. Kolmá stání jsou navržena o rozměru 4,50+0,5m x 2,50(2,75)m. Vyhrazená stání pro ZTP je o rozměrech 5,0 x 3,50 m a sdružené vyhrazené stání o rozměrech 5,80 x 5,0 m. Sdružené stání je oddělené společnou manipulační plochou š. 1,20 m z dlažby v odstínu červené. Podélný sklon bude kopírovat sklon vozovky a příčný sklon bude max. 2,0 %. Jednotlivá podélná stání jsou š. 2,0 m a dl. 6,75-7,75 m. Celkem je navrženo 32 parkovacích stání, z toho 3 stání jsou vyhrazená pro ZTP s přímým přístupem na chodník dle požadavku vyhl. 398/2009 Sb. Parkovací plochy budou provedeny ze vsakovací betonové dlažby 150(120)/300 mm tl. 80 mm. Vyhrazená stání budou provedena ze betonové dlažby 80/100/200 mm bez fazet. Jednotlivá stání budou oddělena pruhem dlažby v odstínu červené š. 100 mm.

Chodníky

Chodník bude lemován chodníkovou obrubou 100/250/1000mm do lože z C25/30 XF3 tl. min. 100 mm a bude osazen min. 60 mm nad povrch chodníku – vodící linie. V místech sjezdů a vstupů bude chodníková obruba zapuštěna na výšku podstupnice 0mm. Příčný sklon chodníku bude proveden o sklonu max. 2,0 % směrem ke komunikaci. Podélný sklon kopíruje stávající niveletu vozovky, ke které je přimknut a nepřesahuje 8,33 %.

Stání pro kontejnery

Stání pro kontejnery bude o rozměrech 3,0x4,50m bude provdno z betonové dlažby tl. 60 mm a bude lemováno chodníkovou obrubou 100/250/1000mm do lože z C25/30 XF3 tl. min. 100 mm s přístupem na chodník a komunikaci. Stání bude pro 2x4ks odpadových nádob velikosti 1100 l a bude ohrazeno jednoduchým oplocením z ocelové konstrukce s výplní z tahokovu nebo dřeva s kotvením do betonových patek.

Účelová komunikace a sjezd účelové komunikace do vnitrobloku BD

Příjezd ke stávajícím řadovým garážím ve vnitrobloku bytových domů v km 0,080 55 je řešen jako sjezd veřejně přístupné účelové komunikace s povrchem z betonové dlažby H-profil tl. 80 mm. Šířka nové komunikace bude 6,0 m a bude ukončena za připojovacími oblouky na stávající účelovou komunikaci k řadovým garážím. Bude lemována silničními obrubníky 150/250(150)/1000 mm do lože z C25/30 XF3 tl. min. 150 mm s opěrou s výškou podstupnice 120 mm. Výhledově se v navazující etapě uvažuje o zřízení dalších parkovacích a odstavných míst ve vnitrobloku bytových domů.

Stávající nezpevněná účelová komunikace v km 0,014 09, která je vedena mezi zahradami rodinných domů bude od rekonstruované místní komunikace ul. Zahradní provedena s povrchem z dlažby betonové H-profil tl. 80 mm a vzhledem ke stísněným podmínkám a nízké intenzitě dopravy v š. 4,0-3,0 m. Souasně budou na části komunikace provdny kolmé parkovací místa. 4,5x2,50(2,75)m. Na komunikaci bude připojen sjezd k nemovitosti z RD č.p. 684. Lemování vozovky je provedeno silniční obrubou 150/150/1000mm do lože z C25/30 XF3 tl. 150 mm s výškou podstupnice 20 mm.

Spoje na obrusné vrstvě ACO 11 v místech navázání na stávající silnici a místní komunikace bude upraven prořezáním a vyplnění spáry asfaltovou zálivkou. Podélný sklon kopíruje stávající niveletu vozovky. Příčný sklon kopíruje v místě napojení stávající stav.

Navržené zpevněné plochy jsou odvodněny pomocí podélného a příčného spádu a svedeny do rekonstruovaných nových uličních vpustí z dílců TBV-Q 50, které jsou zaústěny do stávající kanalizace. Část dešťových vod bude vsakována (vsakovací dlažba parkovacích ploch a chodník do zeleného pásu. Vzhledem k výškovým rozdílům vstupu do bytového domu č.p. 1107 a místní komunikace bude umístěn v chodníku liniový žlab š. 100 mm s litinovým roštem a ocelovou hranou se zaústěním do stávajícího dešťového svodu.

Místa pro přecházení

Jsou navrženy místa pro přecházení. Místo pro přecházení je opatřeno varovným pásem š. 400 mm a odsazeným signálním pásem š. 800 mm, který navazuje na přirozenou vodící linii.

Zemní pláň je odvodněna do podélného trativodu DN100 s obsypem z těžného kameniva fr. 16-22.

Zpevněné plochy a chodníky budou v místě přimknutí k budově dilatovány pásem nopové fólie š. 0,5 m.

Mezi objektem bytového domu a obrubníkem podél vedeného chodníku bude volný prostor – okapový chodník – vyplněn těžným kamenivem fr. 16/22 tl. 150 mm se separační geotextílií 300 g/m².

Konstrukční skladba vozovky, (D1-N-6, TDZ V, PIII):

Asfaltový beton střednězrný ACO 11 + (ČSN EN 13108 - 1)	50	mm
Spojovací postřik 0,3 kg/m ²	-	mm
Asfaltový beton podkladní ACP 22 S (ČSN EN 13108-1)	70	mm
Infiltrační postřik 0,7 kg/m ²	-	mm
Kamenivo zpevněné cementem SC C8/10 (KSC I) (ČSN 736124-1)	150	mm
Štěrkodrt' frakce 0/63 (ČSN 736126)	200	mm
Zhutněná zemní pláň ($E_{def,2} = 45,0$ MPa)	-	mm
Celkem	470	mm

Konstrukční skladba vozovky – účelová komunikace, (D1-D-1, TDZ V, PIII):

Dlažba betonová, H-profil tl. 80mm (ČSN 73 6131-1)	80	mm
Drcené kamenivo fr. 4/8 (ČSN 73 6126)	50	mm
Kamenivo zpevněné cementem SC C8/10 (KSC I) (ČSN 736124-1)	150	mm
Štěrkodrt' frakce 0/63 (ČSN 736126)	200	mm
Zhutněná zemní pláň ($E_{def,2} = 45,0$ MPa)	-	mm
Celkem	480	m

Konstrukční skladba - parkovací plochy (D2-D-1, TDZ V, PIII):

Dlažba betonová, drenážní - vsakovací, tl. 80mm (ČSN 73 6131-1) (vyhrazená stání, betonová dlažba 80/200/200 bez fazet)	80	mm
Drcené kamenivo fr. 4/8 (ČSN 73 6126)	50	mm
Štěrkodrt' frakce 8/16 (ČSN 736126)	50	mm
Štěrkodrt' frakce 16/32 (ČSN 736126)	100	mm
Štěrkodrt' frakce 32/63 (ČSN 736126)	200	mm
Zhutněná zemní pláň ($E_{def,2} = 45,0$ MPa)	-	mm
Celkem	480	mm

Konstrukční skladba navrženého chodníku (D2-D-1, TDZ CH, PIII):

Dlažba betonová, vsakovací, drenážní 200/200 tl. 80mm (ČSN 73 6131-1)	80	mm
Drcené kamenivo fr. 4/8 (ČSN 73 6126)	50	mm
Štěrkodrt' frakce 8/16 (ČSN 736126)	50	mm
Štěrkodrt' frakce 16/32 (ČSN 736126)	150	mm
Zhutněná zemní pláň ($E_{def,2} = 30,0$ MPa)	-	mm
Celkem	330	mm

Konstrukční skladba - sjezdy (D2-D-1, TDZ V, PIII):

Dlažba betonová, tl. 80mm (ČSN 73 6131-1)	80	mm
Drcené kamenivo fr. 4/8 (ČSN 73 6126)	50	mm
Štěrkodrt' frakce 8/16 (ČSN 736126)	50	mm
Štěrkodrt' frakce 0/32 (ČSN 736126)	100	mm
Štěrkodrt' frakce 0/63 (ČSN 736126)	200	mm
Zhutněná zemní pláň ($E_{def,2} = 45,0$ MPa)	-	mm
Celkem	480	mm

Povrch parkovacích ploch, chodníků a ploch pro kontejnery bude proveden ze vsakovací drenážní dlažby s konstrukční vrstvou umožňující vsakování srážkových vod do podloží.

Podkladní stmelené vrstvy KSC, SC a PB musí být ošetřeny opatřením proti vývoji reflexních trhlin například uvolněním napětí pojezdem vibračním válcem v době tvrdnutí nebo vytvořením smršťovacích trhlin ve vzdálenostech 3,0-5,0 m a to prořezáním nebo vložkami.

Po provedení výkopu na úroveň zemní pláň bude změřena únosnost na zemní pláni. Pokud nebude naměřen požadovaný $E_{\text{edf},2} = 45 \text{ MPa}$ (30MPa) na zhutněné zemní pláni, provede se sanace aktivní zóny zemní pláň výměnou zeminy za štěrkodrt' ŠD_A 0/63, v tl. 300 mm, v případě zjištění nepříznivých hodnot bude navržen jiný způsob sanace např. stabilizací hydraulickým pojivem či použitím geosyntetik např. geomříže.

V místech po realizaci sítí bude provedeno měření dynamickou penetrační zkouškou pro zjištění míry zhutnění stávajícího zásypu sítí dle příslušné ČSN. Pokud budou zjištěny nevhodné parametry, bude provedena výměna zásypu a přehutnění.

Zemina pro násypové těleso bude použita s vhodnou zrnitostí a zhutnitelné, násypové těleso bude zhutněna na min. 102% PS.

Přilehlý upravený terén bude ohumusován ornici tl. 150 mm a oset travním semenem vhodným pro svahy zemních těles.

Napojení na stávající komunikaci a silnici bude provedeno odfrézováním obrusné vrstvy a převázáním jednotlivých vrstev. Pracovní spára bude ve finálním krytu prořezána a vyplněna asfaltovou zálivkou.

V místech křížení nebo souběhu nebo sníženého krytí nad poježděnými plochami se sítěmi podzemního vedení NN a sdělovacího vedení budou tyto kabely uloženy do dělených kabelových chrániček DN110 nebo betonových žlabů TK1 dle požadavku správce sítě. V případě sdělovacích vedení bude uložena navíc rezervní chránička DN110.

Pro plánované přeložení vzdušného vedení NN do podzemní kabelové trasy budou v místech křížení s vozovkou dle požadavku správce sítě EG.D uloženy rezervní ochranné trubky DN160 do hl. 1,2 m.

2. Mostní objekty a zdi

a) výčet objektů a zdí,

b) základní charakteristiky jednotlivých objektů, zejména základní údaje - rozpětí, délky, šířky, průjezdní a průchozí prostory:

- základní technické řešení a vybavení,
- druhy konstrukcí a jejich zdůvodnění,
- postup a technologie výstavby.

Mostní objekty a zdi se nenachází.

3. Odvodnění pozemní komunikace

- stavebně technické řešení odvodnění, jeho charakteristiky a rozsah.

Odvodnění komunikace bude do rekonstruovaných a nových uličních vpustí s přípojkou PVC KG DN150SN8, která bude zaústěna do stávající dešťové kanalizační stoky navrtávkou s vloženým odbočným sedlem např. Easy Clip.

Zemní pláň je odvodněna do podélného trativodu DN100 s obsypem z těžkého kameniva fr. 16-22 a separační geotextílií 300 g/m².

4. Tunely, podzemní stavby a galerie

a) základní údaje (délka, příčné uspořádání, sklony),

- b) technické vybavení tunelu,**
- c) navržená technologie výstavby,**
- d) principy systémů provozních informací, řízení dopravy a požární bezpečnosti.**

Nejsou vyžadovány.

5. Obslužná zařízení, veřejná parkoviště, únikové zóny a protihlukové clony - navržená zařízení, která jsou součástí pozemní komunikace a jejich umístění, rozsah a vybavení.

Nejsou vyžadovány.

6. Vybavení pozemní komunikace

a) záchytná bezpečnostní zařízení,

Nejsou vyžadovány

b) dopravní značky, dopravní zařízení, světelné signály, zařízení pro provozní informace a telematiku,

Stávající SDZ a VDZ:

Stávající dopravní značení (viz. samostatný výkres) bude ponecháno, případně přemístěno mimo provedené úpravy.

Nové SDZ a VDZ:

Jedná se o doplnění a nové DZ.

VDZ:

V10b – stání kolmé – vyznačeno pruhem kontrastní dlažby š. 100 mm

V10f – Vyhrazené parkoviště pro vozidlo přepravující osobu těžce postiženou, symbol O1, nástřík – 3 ks

SDZ:

SDZ bude provedeno v základní velikosti s retroreflexní úpravou.

P2 – Hlavní pozemní komunikace, umístěné na samostatném sloupku

P4 – „Dej přednost v jízdě“ na sloupku

B20a – maximální povolená rychlost 30km/h

IP12 – Vyhrazené parkoviště se symbolem O1 , 1 ks na sloupku

IP12+E1 – Vyhrazené parkoviště se symbolem O1+dotatková tabulka s počtem „2x“ , 1 ks na sloupku

Dopravní značení bude použito schváleného (certifikovaného) typu a v souladu s TP 65 a TP 133.

c) veřejné osvětlení,

Veřejné osvětlení podél komunikace je stávající. V rámci samostatného projektu bude před realizací komunikace provedena jeho obnova, resp. Budou přemístěny stávající svítidla z rušených sloupů zdušného vedení NN na samostatné sloupy mimo navržené úpravy komunikace a bude obnoveno podzemní kabelové vedení.

d) ochrany proti vniku volně žijících živočichů na komunikace a umožnění jejich migrace přes komunikace,

Nejsou vyžadovány

e) clony a sítě proti oslnění.

Nejsou vyžadovány

7. Objekty ostatních skupin objektů

a) výčet objektů,

Nejsou navrženy.

b) základní charakteristiky,

-

c) související zařízení a vybavení,

-

d) technické řešení,

-

e) postup a technologie výstavby

-

B. 2. 7 Základní charakteristika technických a technologických zařízení

Netýká se navržené stavby.

B. 2. 8 Zásady požárně bezpečnostního řešení

Projektová dokumentace řeší opravu stávající komunikace. Šířka průjezdného profilu v kterékoliv části navržené stavby je nejméně 3,50 m, výška průjezdného profilu je větší jak 4,10 m.

Navržené řešení umožňuje bezpečný zásah jednotek požární ochrany (min. šířka komunikace 3,00 m, min. výška průjezdného profilu 4,10 m) a také umožňuje evakuaci osob a zvířat. Vnější odběrná místa (požární hydranty) nebudou rušeny.

Požadavky dle vyhlášky č. 23/2008 Sb.:

- a) **Přístupové komunikace v místech s vnějším odběrným místem zdrojů požární vody musí umožňovat její odběr požární technikou. K trvalému zajištění volného příjezdu mobilní požární techniky se nástupní plochy i vnější odběrná místa požární vody označují podle zvláštního právního předpisu.**

Nástupní plochy se uvnitř obvodu staveniště nenachází.

- b) **Vjezdy na pozemky obestavěné, ohrazené nebo jiným způsobem zneprístupněné a určené pro příjezd požární techniky musí být navrženy o minimální šířce 3,5 m a výšce 4,1 m.**

Stavba splňuje požadavky vyhlášky č. 23/2008 Sb..

- c) **Každá neprůjezdná jednopruhová přístupová komunikace delší než 50 m musí být na neprůjezdném konci navržena se smyčkovým objezdem nebo plochou umožňující otáčení vozidla.**

Komunikace je obousměrná, dvoupruhová a je průjezdná.

- d) **Umístění, šířka a další technické parametry včetně provedení nástupní plochy musí odpovídat technickým parametrům výškové požární techniky.**

Netýká se této stavby.

- e) **Stavba a nástupní plocha pro požární techniku se navrhuje 4 m od hranice ochranného pásma takovým způsobem, který umožňuje příjezd a provedení zásahu mimo ochranné pásmo.**

Netýká se této stavby.

- f) **Ve všech případech, kde se předpokládá hašení vodou, musí být její množství zajištěno tak, aby odpovídalo hodnotám uvedeným v české technické normě uvedené v příloze č. 1 část 1 bod 7. Pokud charakter hořlavých látek či zařízení ve stavbě vylučuje užití vody jako hasiva, stavba se vybaví jinými vhodnými a účinnými hašebními látkami.**

Netýká se této stavby.

- g) **Ve stavbách výšky větší než 60 m musí být požární nádrž navržena v posledním nadzemním podlaží nebo na střeše. Tato nádrž slouží jako zásoba požární vody pro požární potrubí, s objemem odpovídajícím hodnotám uvedeným v české technické normě uvedené v příloze č. 1 část 1 bod 7.**

Netýká se této stavby.

- h) **U vstupu do garáže se zakladačovým systémem musí být na dobře viditelném místě umístěn půdorys tohoto prostoru včetně řezu s vyznačením přístupu do jednotlivých podlaží zakladačového systému.**

Netýká se této stavby.

B. 2. 9 Úspora energie a tepelná ochrana

Netýká se navržené stavby.

B. 2. 10 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní prostředí

Při provádění stavebních a montážních prací je nutné v plné míře dodržovat všechny bezpečnostní předpisy a zákonná ustanovení. Z hlediska bezpečnosti jde zejména o pohyb osob a mechanismů na staveništi, omezení vstupu neoprávněných osob na staveniště. Z hlediska ochrany životního prostředí jde především o hluk, prašnost a vibrace, které souvisí s pohybem a prací stavebních strojů při realizaci stavby. Při realizaci stavby dodavatel provede veškerá opatření vedoucí k minimalizaci negativních vlivů na životní

prostředí, zejména k omezení hlučnosti a prašnosti. Vodní zdroje a vodní toky nebudou během výstavby a provozu ovlivněny.

B. 2. 11 Zásady ochrany stavby před negativními účinky vnějšího prostředí

1

- a) ochrana před pronikáním radonu z podloží,
- b) ochrana před bludnými proudy,
- c) ochrana před technickou seizmicitou,
- d) ochrana před hlukem,
- e) protipovodňová opatření,
- f) ostatní účinky - vliv poddolování, výskyt metanu apod.

Pronikání radonu z podloží, bludné proudy, seizmicita a protipovodňová opatření se netýkají této stavby. Z hlediska hluku nedojde provozem na vozovce k překročení hygienických limitů.

B. 3 Připojení na technickou infrastrukturu

a) napojovací místa technické infrastruktury

Stavba nebude připojena na technickou infrastrukturu mimo dopravní plochy. Nové uliční vpustě budou připojeny na stávající dešťovou stoku.

b) připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky

Komunikace je připojena připojovacími oblouky.

B. 4 Dopravní řešení

a) popis dopravního řešení včetně bezbariérových opatření pro přístupnost a užívání stavby osobami se sníženou schopností pohybu nebo orientace

Při návrhu jsou uplatněny požadavky vyplývající z vyhlášky 398/2009 Sb.

Požadavky vyplývající z vyhlášky 398/2009 Sb. a ČSN 73 6110-změny Z1 jsou respektovány (požadavky na úpravu míst pro přecházení, šířka, příčný a podélný sklon chodníku). Chodník má šířku nejméně 1,50 m, maximální příčný sklon chodníku je 2,00 %, podélný sklon nepřekračuje maximální povolený sklon 8,33 % respektive 12,5% v místech nájezdových ramp. U míst navazujících na komunikaci jsou pochozí plochy opatřeny varovným pásem šířky 400 mm po celé délce snížené hrany obrubníky až do rozdílu hran 80 mm. Příčný a podélný sklon parkovacích stání je 2,0% resp. 2,5%. Přirozenou vodící linii tvoří betonový chodníkový obrubník s výškou podstupnice min. 60 mm nad úroveň přilehlé pochozí plochy respektive obvodová zeď objektů. Umělá vodící linie je provedena v š. 400 mm z certifikované dlažby s drážkami.

Varovné a signální pásy jsou tvořeny certifikovanou (schválenou) betonovou dlažbou, s výstupky tvaru kulových úsečí (hmatovou úpravou pro nevidomé), v červené barvě dle TN TZÚS 12.03.04, NV č. 163/2002 Sb.

b) napojení území na stávající dopravní infrastrukturu,

Viz. část C

c) doprava v klidu

Parkovací plochy

Pro parkování a odstavení vozidel jsou navrženy parkovací plochy – kolmá a podélná stání. Kolmá stání jsou navržena o rozměru 4,50+0,5m x 2,50(2,75)m. Vyhrazená stání pro ZTP je o rozměrech 5,0 x 3,50 m a sdružené vyhrazené stání o rozměrech 5,80 x 5,0 m. Sdružené stání je oddělené společnou manipulační plochou š. 1,20 m z dlažby v odstínu červené. Podélný sklon bude kopírovat sklon vozovky a příčný sklon bude max. 2,0 %. Jednotlivá podélná stání jsou š. 2,0 m a dl. 6,75-7,75 m. Celkem je navrženo 32 parkovacích stání, z toho 3 stání jsou vyhrazená pro ZTP s přímým přístupem na chodník dle požadavku vyhl. 398/2009 Sb. Parkovací plochy budou provedeny ze vsakovací betonové dlažby 150(120)/300 mm tl. 80 mm. Vyhrazená stání budou provedena ze betonové dlažby 80/150/300 mm bez fazet. Jednotlivá stání budou oddělena pruhem dlažby v odstínu červené š. 100 mm.

d) pěší a cyklistické stezky

Součástí stavby jsou pěší komunikace. Povrch bude proveden z betonové zámkové dlažby. Budou provedeny bezbariérové úpravy v souladu s vyhláškou 398/2009 Sb. a dle ČSN 73 6110.

B. 5 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav**a) terénní úpravy**

Po provedení prací bude přilehlý terén upraven do původního stavu, ohumusován a oset travním semenem.

b) použité vegetační prvky

Nejsou navrženy vegetační prvky.

c) biotechnická, protierozní opatření

Stavba nevyžaduje protierozní opatření.

B. 6 Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana**a) vliv na životní prostředí - ovzduší, hluk, voda, odpady a půda**

Stavba má vliv na životní prostředí v průběhu její realizace (prašnost, hluk, vibrace), po jejím dokončení nebude mít stavba negativní vliv na životní prostředí. Likvidace odpadu v průběhu provádění stavby bude probíhat podle platné legislativy, případný nebezpečný odpad bude likvidován na skládce pro nebezpečné odpady, příp. bude likvidován oprávněnou osobou zabývající se likvidací nebezpečných odpadů. V průběhu provádění stavby přijme zhotovitel stavby všechna opatření, která sníží negativní vliv na životní prostředí (omezení prašnosti kropením, přerušením prací v době nočního klidu, omezení provozu strojů na nezbytně nutnou dobu atd.).

b) vliv na přírodu a krajinu - ochrana dřevin, ochrana památných stromů, ochrana rostlin a živočichů, zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině apod.

Stavba se nenachází v chráněném území. Nezpevněné plochy budou ohumusovány a zatravněny. Stavbou nejsou dotčeny památné stromy, rostliny ani živočichové. Budou zachovány ekologické funkce a vazby v krajině.

c) vliv na soustavu chráněných území Natura 2000

Stavba je situována mimo soustavu chráněných území Natura.

d) způsob zohlednění podmínek závazného stanoviska posouzení vlivu záměru na životní prostředí, je-li podkladem

Stavba nepodléhá zjišťovacímu řízení ani řízení EIA.

e) v případě záměrů spadajících do režimu zákona o integrované prevenci základní parametry způsobu naplnění závěrů o nejlepších dostupných technikách nebo integrované povolení, bylo-li vydáno

Stavba nespadá do režimu zákona o integrované prevenci.

f) navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany podle jiných právních předpisů

Nejsou navrhována.

V případě, že je dokumentace podkladem pro společné územní a stavební řízení s posouzením vlivů na životní prostředí, neuvádí se informace k bodům a), b), d) a e), neboť jsou součástí dokumentace vlivů záměru na životní prostředí.

B. 7 Ochrana obyvatelstva

Stavba ani její užívání nejsou zařazeny do systému ochrany obyvatelstva.

B. 8 Zásady organizace výstavby

B. 8. 1 Technická zpráva

a) potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění

Dodávky energií zajistí dodavatel stavby.

b) odvodnění staveniště,

Staveniště bude odvodněno do přilehlého terénu vsakem.

c) napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu

Stavba bude přístupná ze stávajících komunikací.

d) vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky

Při provádění činností bude v maximální možné míře zamezeno dotčení přilehlých pozemků. V případě nutnosti bude zajištěn dočasný zábor.

e) ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení dřevin

Staveniště nevyžaduje provedení asanace. Bourací práce budou zahrnovat odstranění stávajících zpevněných ploch.

f) maximální dočasné a trvalé zábory pro staveniště

Při provádění činností bude v maximální možné míře zamezeno dotčení přilehlých pozemků. V případě nutnosti bude zajištěn dočasný zábor.

g) požadavky na bezbariérové obchozí trasy

Není vzhledem k charakteru stavby požadováno.

h) maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich likvidace

Případné produkované odpady budou likvidovány dle příslušných předpisů.

i) bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin

Stavba vykazuje přebytek zeminy. Zemina z výkopů pro těleso komunikace bude uložena na deponii určené stavebníkem, případně na deponii zhotovitele stavby. Pro ohumusování dotčených ploch bude použita ornice získaná při odhumusování.

j) ochrana životního prostředí při výstavbě

Stavba má vliv na životní prostředí v průběhu její realizace (prašnost, hluk, vibrace), po jejím dokončení nebude mít stavba negativní vliv na životní prostředí. Likvidace odpadu v průběhu provádění stavby bude probíhat podle platné legislativy, případný nebezpečný odpad bude likvidován na skládce pro nebezpečné odpady, příp. bude likvidován oprávněnou osobou zabývající se likvidací nebezpečných odpadů. V průběhu provádění stavby přijme zhotovitel stavby všechna opatření, které sníží negativní vliv na životní prostředí (omezení prašnosti kropením, přerušením prací v době nočního klidu, omezení provozu strojů na nezbytně nutnou dobu atd.).

k) zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi,

Viz. platná právní legislativa týkající se BOZP. Pracovníci zhotovitele stavby jsou povinni dodržovat při práci veškeré platné předpisy, používat prostředky na ochranu zdraví. Dodavatel, příp. subdodavatelé jsou povinni všechny své pracovníky proškolit k pravidlům a požadavkům na bezpečnost a ochranu zdraví při práci. Dodavatel bude v průběhu stavby realizovat veškerá opatření, aby zabránil úrazům, ohrožení zdraví a života svých zaměstnanců, subdodavatelů a dalších účastníků výstavby a také majitelů, uživatelů a návštěvníků přilehlých nemovitostí.

l) úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb,

Při návrhu jsou uplatněny požadavky vyplývající z vyhlášky 398/2009 Sb.

Požadavky vyplývající z vyhlášky 398/2009 Sb. a ČSN 73 6110-změny Z1 jsou respektovány.

m) zásady pro dopravní inženýrská opatření,

Před realizací a v průběhu realizace bude umístěno PDZ upozorňující na probíhající práce. PDZ bude součástí dodávky dodavatele stavby a bude schváleno příslušnými orgány. Předpokládá se zřízení pracovního místa bez uzavírky komunikace.

n) stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby - řešení dopravy během výstavby (přepavní a přístupové trasy, zvláštní užívání pozemní komunikace, uzavírky, objížďky, výluky), opatření proti účinkům vnějšího prostředí při výstavbě apod.,

Staveniště bude vymezeno a ohrazeno mobilními zábranami s vodící linií (např. vodorovnou trubkou mobilní zábrany) ve výšce 100÷250mm nad úrovní pochůzných ploch. Trasy pro pěší po dobu výstavby budou vyznačeny a ohrazeny mobilními zábranami (ocel. rámy se svislou výplní celkové výšky 1200mm, s vodorovnou příčlím 100÷250mm nad úrovní pochůzných ploch), provizorní umělé vodící linie budou vyznačeny lepící reliéfní páskou. Na staveništi budou umístěny mobilní kontejnery na pozemcích investora, jejichž přesná poloha bude dohodnuta mezi investorem a dodavatelem stavby. Veškerý vybouraný odpad a nové stavební hmoty budou kontinuálně odváženy, resp. dováženy na staveniště. Užitková i pitná voda bude v průběhu stavby dovážena, elektřina bude zajištěna dieselovými agregáty. Případné lokální výkopy, rýhy, skládky materiálu apod. budou zabezpečeny proti vstupu (překryty, ohrazeny mobilními zábranami). Zhotovitel stavby zajistí ostrahu staveniště, aby nemohlo dojít ke zcizení, odstranění nebo porušení zajištění staveniště proti vstupu nepovolaných osob. Osoby s omezenou schopností pohybu a orientace, stejně jako tzv. třetí osoby, nebudou mít na staveniště přístup.

o) zařízení staveniště s vyznačením vjezdu,

Zařízení staveniště bude umístěno na vhodném pozemku investora. Bude se jednat o umístění mobilní skladovací buňky a mobilního WC. Vjezd na staveniště bude z místní komunikace a bude označeno příslušným přechodným dopravním značením po celou dobu výstavby.

p) postup výstavby, rozhodující dílčí termíny

Stavba neklade zvláštní požadavky na koordinaci, bude realizována v těchto krocích:

- bourací práce
- zemní práce
- konstrukce komunikace
- dokončovací zemní práce a ozelenění okolí dotčené stavbou

Stavební materiál bude rozprostřen podél chodníku na pozemcích investora.

B. 9 Celkové vodohospodářské řešení

Odvodnění je řešeno částečně vsakem (parkovací plochy a spád chodníku do zeleného pásu) a do rekonstruovaných a nových uličních vpustí, které budou zaústěny do stávající kanalizace. Povrch parkovacích ploch, chodníků a ploch pro kontejnery bude proveden ze vsakovací drenážní dlažby s konstrukční vrstvou umožňující vsakování srážkových vod do podloží.

Vypracoval: Ing. Zdeněk Tošovský